

В 2018 году в **ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск** было проведено 2 проверок. По 1 проверкам нарушений не выявлено. По результатам проверок составлено 6 представлений и актов о выявленных нарушениях.

Перечень образовательных учреждений, получивших в 2018 году предписания об устранении нарушений от органов Роспотребнадзора

№ п/п	Полное наименование ОУ	Распоряжение о проверке, акт о выявленных нарушениях, предписание об устранении нарушений со сроком)	Выявленные нарушение	Сведения о мерах принятых в ОУ для устранения нарушений, источники финансирования устранения нарушений
1	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Октябрьск Самарской области	Распоряжение о проведении проверки №17-05/93 от 12.03.2018г	Нарушений не выявлено	
2.	государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Октябрьск Самарской области	Распоряжение о проведении проверки №17-05/217 от 17.05.2018г, акт проверки № 17-05/254 от 25.06.2018г., предписание № 17-05/300 от 25.06.2018г.	1) Уборочный инвентарь для коридора на момент проверки хранился в помещении туалета для девочек. 2) Влажность воздуха в игровых кабинетах превышена от 63% до 67% . 3) Дети не распределены на основную, подготовительную и специальную группу для участия в физкультурно-оздоровительных и спортивно массовых мероприятиях с учетом их состояния здоровья. 4) Проведение текущей дезинфекции проводится с нарушением инструкции по применению моющего средства, а именно: моющее средство «Ника-универсал» - 80 мл. на 10 л. воды (по	Нарушения устранены. Штраф 3000 руб. 1. Данное нарушение устранено. Уборочный инвентарь для коридора хранится в отведенном для этих целей месте, оборудованном шкафом. Уборщику служебных помещений Сидориной Л.В. объявлено замечание приказом № 200-ОД от 25.06.2018г. 2. Организовано дополнительное проветривание в игровых комнатах. 3. Данное нарушение устранено. Моющее средство «Ника-

			<p>инструкции 100 мл. на 10 л. воды)</p> <p>5) С-витаминизация третьих блюд обеденного рациона осуществляется с нарушением инструкции (без учета возраста).</p> <p>6) спортивный инвентарь не обрабатывается ежедневно моющими средствами.</p>	<p>универсал» применяется согласно инструкции (100 мл. средства на 10 л. воды).</p> <p>4. Уборщику служебных помещений Шафиевой Г.Ф. объявлено замечание приказом № 199-ОД от 25.06.2018г.</p> <p>5. Приняты меры по обработке спортивного инвентаря моющими средствами.</p>
3	<p>государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа № 8 городского округа Октябрьск Самарской области</p>	<p>Распоряжение о проведении проверки от 30.08.2018г № №17-05/544, 17-05/545, 17-05/546, 17-05/547, 17-05/548</p> <p>акт проверки № 17-05/524 от 21.09.2018г., акт проверки № 17-05/526 от 21.09.2018г., акт проверки № 17-05/528 от 21.09.2018г.</p> <p>2 акта проверки без замечаний (акт проверки № 17-05/525 от 21.09.2018г., акт проверки № 17-05/527 от 21.09.2018г.)</p>	<p>Выявлены факты невыполнения предписаний 2017 года.</p> <p>1. В соответствии требованиями п. 13.10 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» для мытья кухонной посуды установить 2-х секционную ванну.</p> <p>2. В соответствии с требованиями п.4.25. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в туалетах для девочек все унитазы оборудовать кабинами с дверями;</p> <p>3. В соответствии с требованиями п.5.3. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» кабинеты для обучающихся I степени образования оснастить школьными партами, обеспеченными регулятором наклона поверхности рабочей плоскости;</p> <p>4. В соответствии с требованиями п.6.1. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические</p>	<p>Нарушения частично устранены. По нарушениям капитального характера написаны письма на имя директора МБУ г.о.Октябрьск Самарской области «Служба благоустройства, озеленения, содержания дорог и транспортного обслуживания»</p>

		<p>требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в учебных кабинетах и рекреациях отопительные приборы оборудовать ограждениями;</p> <p>5. В соответствии с требованиями п.7.2.5. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях» в кабинетах №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 20, 21 светильники с люминесцентными лампами расположить параллельно светонесущей стене;</p> <p>6. В соответствии с требованиями п.3.6. СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования» моечные ванны для столовой посуды, являющиеся источником повышенных выделений, оборудовать локальной вытяжной системой вентиляции;</p> <p style="text-align: center;">СП</p> <p>1. В соответствии с требованиями п.3.21. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» восстановить асфальтовое покрытие территории детского сада;</p> <p>2. В соответствии с требованиями п. 4.35. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» в прачечной обеспечить 2 входа (окна) для сдачи грязного и получения чистого белья.</p> <p>3. В соответствии с требованиями п. 4.29. СанПиН</p>	
--	--	---	--

			2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» организовать работу пищеблока в соответствии с проектом, по которому он был построен.	
--	--	--	---	--

Директор ГБОУ СОШ № 8 г.о.Октябрьск

Е.В.Шальнова